

## GRAVILLON 4/10 C DOMITIA - Code GRC410

**Producteur :** DOMITIA GRANULATS  
**Péetrographie :** CALCAIRE  
**Elaboration :** Concassé  
**Site de production :** Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme										Spécification	
4	10	XPP18-545 Art 10 - EN12620/EN13139 - Granulats pour bétons hydrauliques, mortiers										Code A	

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D									
	0.063	2	4	7.1	10	14	20	FI	MBF	Ba	C	ImP	LA	S	WA24
Incertitude U	0.3	1	5	0	5	1		4	2		0.003		3	0.1	0.5
V.S.S.+U	4.30	6	20		100	100		24.00	12.0		0.01300		33.00	0.500	3.0
V.S.S.	4.00	5	15		99	100	100	20.00	10.0	1.0	0.01000		30.00	0.400	2.5
V.S.I.	0.00	0	0		84	98	100								
V.S.I.-U	0.00	0	0		79	97									

### Partie informative

Résultats de production

	du 01/03/07 au 01/08/07								du 13/09/06 au 01/08/07							
	0.063	2	4	7.1	10	14	20	FI	MBF	Ba	C	ImP	LA	S	WA24	
Maximum	2.49	3	13	66	97	100	100	8.25	10.6	1.0			27.00			
Xf+1.25xEcart-types	2.06	3	10	68	95	100	100	8.46	9.9	1.0			27.96			
Moyenne Xf	1.49	2	6	54	91	100	100	6.72	8.7	0.5	0.00000	0.00	25.75	0.030	0.9	
Xf-1.25xEcart-types	0.91	1	2	40	86	100	100	4.99	7.5	0.0			23.54			
Minimum	0.66	1	2	35	82	100	100	4.93	8.0	0.1			24.50			
Ecart-type	0.46	0.61	3.13	11.30	3.50	0.00	0.00	1.39	0.96	0.39			1.77			
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	5	8	7	1	1	2	1	1	
Norme								EN 933-3	NF EN 933-9 Annexe A	XP P 18-545	EN 1744-1 art7.8 ou 9	XP P 18-545	EN 1097-2	EN 1744-1 Art.11	EN 1097-6 art 7.8 ou 9	
Date	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	18/04/2007	05/04/2007	19/04/2007	18/04/2007	19/04/2007	



Le producteur :

Document remis à :