

GRAVILLON 4/12 ROULE ALLUVIONNAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Criblage

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie
4 **12.5**
Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620
A

	0.063	d/2 2	d 4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	18	1.4D 25	2D 50	W
Etendue e		5	15				30							
V.S.S.+U	1.8	6	20				71			100				
V.S.S.	1.5	5	15				65			99				
V.S.I.							35			84			100	
V.S.I.-U							29			79				
Ecart-type max							9.09							

Partie informative

Résultats de production

du 20/11/19 au 27/11/19

	0.063	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	18	25	W
Maximum	0.1	1	3	10	26	49	72	91	97	100	100	100	5.7
Xf+1.25xEcart-types											100		
Moyenne Xf	0.1	0	3	9	24	45	68	91	97	100	100	100	5.6
Xf-1.25xEcart-types											100		
Minimum	0.1	0	2	8	22	40	63	90	96	99	100	100	5.4
Ecart-type	0.00	0.1	0.2	1.0	2.2	4.2	4.5	0.7	0.7	0.3	0.0	0.0	0.20
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

