

# GRAVILLON 4/8 ROULE ALLUVIONNAIRE

**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Criblage  
**Usage :** Filtration

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4	8
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 pour filtration
-----------------------------------

Catégorie

Déclaré
---------

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	14	16	W
V.S.S.	1.5	5	15				95		100			
V.S.I.	0.0	0	0				80		98		100	

## Partie informative

Résultats de production

du 22/11/10 au 08/11/16

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	14	16	W
Maximum	0.7	4	15	40	50	80	94	100	100	100	100	4.3
Xf+1.25xEcart-types	0.6	3	15	39	50	71	91	100	100	100	100	3.9
Moyenne Xf	0.3	1	9	25	37	55	86	99	100	100	100	2.8
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	3	11	25	39	81	99	100	100	100	1.8
Minimum	0.0	0	1	7	21	40	83	99	100	100	100	1.8
Ecart-type	0.26	1.5	5.0	11.4	10.0	12.7	4.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.90
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

